



제16-0515호

안 전 인 증 서

[취]큐라이트

경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

방폭형 LED 작업등

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
QMFL300-Ex	DC 24V 이하	16-GA2BO-0515X
	Ex nR II T6	

인 증 기 준


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

Tamb : -40℃ ~ +60℃, 뒷면 인증조건 참조

2016 년 06 월 29 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

“경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25, ㈜큐라이트” 에서 생산하는 아래 제품에 한함.

2. 제품개요

본 방폭 LED작업등기구는 비점화 방폭구조(통기제한)의 제품으로서 외부의 폭발성 가스 또는 증기에 점화원이 되지 않도록 설계 제작된 제품임.

3. 인증범위

본 인증서에 기재된 형식·모델·용량·등급 란에 표시된 제품에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 가. 제품 설치시 사용설명서를 참조하여 사용할 것
- 나. 인증받은 케이블 글랜드를 사용할 것

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

