

제2023-BO-0368-3 호



(앞쪽)



원본확인
QR코드

안전인증서

(주)큐라이트

경남 김해시 상동면 목방로 185-25 178-1번지

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____

방폭구조 전기기계·기구(내압방폭 정선박스)

_____ 형식·모델/용량·등급/인증번호 _____

형식·모델

EXJB-2RS

인증번호

23-AV2BO-0368X

용량·등급

Ex d IIB+H2 T6

정 격

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C, AC220V,
Max. 60A(차단기 3A to 30A - 2EA), IP66

_____ 인 증 기 준 _____

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

_____ 인 증 조 건 _____

뒤쪽 참조

2025년 09월 30일

한국산업안전보건공단 이사장





제 2023-BO-0368-3 호

인 증 조 건

1. 제조공장

(주)큐라이트, 경상남도 김해시 상동면 목방로 185-25(우계리 178-1)

2. 제품개요

화학, 가스 공장 및 가연성 가스-공기 혼합물이 발생할 수 있는 위험구역에 설치되는 내압 방폭 정션박스로 A356.2 재질 Body 및 Cover 및 기타 부품으로 구성됨

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

EXJB-2RS

4. 안전한 사용을 위한 조건

없음

5. 인증(변경)사항

- 2023.11.09. 최초발급
- 2024.04.08. 인증변경(BODY 및 COVER 재질, 틸새, 주위온도, 케이블 인입부 수량 변경)
- 2024.10.17. 인증변경(내부 등전위 접지 추가)
- 2025.09.30. 인증변경(차단기 사양 변경 및 내부 등전위 본딩선 고정 클램프 추가)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- KS C IEC 60079-14:2013 14.2 고체장애물 요건 충족을 위해 다음의 위치에 대해 평면 접합면과 장애물과의 거리 1mm 조건으로 시험을 실시하고 안전성을 확인함
 - COVER 기준 4개면(상면, 하면, 좌측면, 우측면)