



안 전 인 증 서

(주)큐라이트

경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 (우계리 178-1)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(방폭형 전자 시그널 혼)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

SPNAKC*

인 증 번 호

23-AV2BO-0334X

용량·등급

Ex tD A21 IP65 T85℃

정 격

주위온도 : $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 55^{\circ}\text{C}$

Max. Power 26W, DC 12V, DC 24V, AC 120V, AC 230V

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

(뒤쪽) 참조

2023년 09월 27일

한국 산업 안전 보건 공 단 이사장





(뒤쪽)

인 증 조 건

1. 제조공장 : '경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 (우계리 178-1)' 에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

본 '방폭형 전자 시그널 혼'은 분진방폭구조로 제작되어 폭발성 분진분위기가 존재하는 21종 및 22종 장소에 사용될 수 있음

3. 인증범위(정격)

모델명	형식	Main Built in Sound	음량(dB)	비고
SPNAKC*	SPNAKCWS	경고음 5음	118	-
	SPNAKCWP	특수 경고음 5음	118	
	SPNAKCWM	멜로디 5음	118	
	SPNAKCWA	알람 5음	116	
	SPNAKCWV	음성신호 5음	113	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공하는 설명서(문서번호: KO-SPNAKC-2302A)에 따라 설치 및 사용할 것

5. 인증(변경)사항

- 해당없음

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받는 자의 의무를 준수할 것